

Вручить
до 25.10.2024г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по забайкальскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Борзя

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 67 _____ С. Александровский Завод « 31 » 10. 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, _____ Макаровой Ириной Михайловной _____
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Ново-Акатуйская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование: МОУ Ново-Акатуйская СОШ) ИНН 7502001547, ОГРН 1027501007291, юридический адрес: 674648 Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с. Новый Акатуй, ул. Комсомольская, 13А
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В кабинетах химии-биологии, математики, информатики остекление окон выполнено не из цельного стекла, выявлены нарушения целостности стекла, имеются трещины заклеенные скотчем в нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение) (далее СП 2.4.3648-20);

- Полы в спортивном зале имеют дефекты и повреждения в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

- набор кастрюль для приготовления блюд выполнены не из нержавеющей стали в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

- Не оборудована локальная вытяжная система вентиляции в зоне максимального загрязнения над моечными ваннами, являющимися источником повышенных выделений влаги, тепла, газов в нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (приложение);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации

и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить замену ветхих рам в кабинетах химии-биологии, математики, информатики с остеклением окон из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иного нарушение целостности стекла. Чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения в соответствии п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, срок до 25.10.2024;
2. Обеспечить ремонт пола в спортзале. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, срок до 25.10.2024;
3. Обеспечить для приготовления блюд посуды, выполненной из нержавеющей стали срок до 25.10.2024;
4. На пищеблоке оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции в зоне максимального загрязнения над моечными ваннами, являющимися источником повышенных выделений влаги, тепла, газов в соответствии п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (приложение), срок до 25.10.2024; (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на


Муниципальное общеобразовательное учреждение Ново-Акатуйская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование: МОУ Ново-Акатуйская СОШ) ИНН 7502001547, ОГРН 1027501007291, юридический адрес: 674648 Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с. Новый Акатуй, ул. Комсомольская, 13А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Борзя по адресу: с. Александровский Завод, ул. Комсомольская, 3А тел./факс e.mail: grnalzav@yandex.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «25» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

И.М. Макарова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31 » октября 2023 г.

И.М. Макарова

(подпись)

Макарова И.М.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

e/mail: chkolana@yandex.ru